



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: knadzor@priok.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений №09-03ГС**

Тульская обл., Узловский район, дер. Ракитино, д. 17-в
(место составления)

«25» февраля 2022 года
(дата составления)

Мною: Тихоновым Андреем Алексеевичем – главным государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам плановой выездной проверки _____
(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении: опасного производственного объекта «Сеть газопотребления МКОУ ООШ № 29» (11), А11-11097-0001, III класс опасности _____
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению) опасного производственного объекта: Тульская обл., Узловский район, дер. Ракитино, д. 17-в _____
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица: юридического лица – Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» (МКООУ «Основная ООШ № 29»), адрес: Тульская обл., Узловский район, дер. Ракитино, д. 17-в, ИНН 7117010500 _____
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

проведенной в соответствии решением, принятым и.о. заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Латышевым Ильей Николаевичем от 07.02.2022г. 10 час. 45 мин № Р-231-218-рш _____
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий либо реквизиты графика проведения контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

в следующие сроки:
с 14.02.2022г. 09 час. 00 мин. по 25.02.2022г. 16 час. 00 мин. _____
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности.

(в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, предписываю(ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения
1	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, утвержденный 04.09.2020г., не актуализирован в связи с введением в действие новых нормативных документов	Статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (с изменениями на 07 марта 2017г.) Статья 7 ПП РФ от 15.09.2020г. №1437 об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО	25.05.2022
2	Не определен порядок учета аварий на опасном производственном объекте, - отсутствует журнал учета аварий	Статья 25 раздел 3, приложение 4 Приказа №503 от 08.12.2020г. об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов... (зарегистрировано Минюстом РФ №61765 от 24.12.2020г.)	25.03.2022
3	Не определен порядок учета инцидентов на опасном производственном объекте, - отсутствует журнал учета инцидентов	Статья 32 раздел 5 Приказа №503 от 08.12.2020г. об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов... (зарегистрировано Минюстом РФ №61765 от 24.12.2020г.)	25.03.2022
4	Не направляется не реже одного раза в квартал в федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности информация о произошедших инцидентах	Статья 32 раздел 5 Приказа №503 от 08.12.2020г. об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов... (зарегистрировано Минюстом РФ №61765 от 24.12.2020г.)	25.03.2022
5	Не разработаны перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям	Статья 133 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №531)	25.05.2022
6	Не разработан перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям,	Статья 133 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №531)	25.05.2022

	обеспечивающим их безопасное проведение		
7	Отсутствует журнал учета периодически повторяющихся газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска	Статья 135 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №531)	25.05.2022
8	Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не актуализирован приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию сети газопотребления, - не внесены изменения в связи с проведением очередной аттестации ответственного лица	Статья 6 раздел II ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №531)	25.03.2022
9	Не организован на должном уровне производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сети газопотребления, - отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за организацию производственного контроля	Статья 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (с изменениями на 07 марта 2017г.) Статья 10 ПП РФ от 18.12.2020г. №2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	25.03.2022
10	Положение о производственном контроле не актуализировано в связи с введением в действие новых нормативных документов	Статья 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (с изменениями на 07 марта 2017г.) Статья 3 ПП РФ от 18.12.2020г. №2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	25.05.2022
11	Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое	Статья 6 раздел II ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и	25.05.2022

<p>обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не аттестовано в установленном порядке лицо, принимающее непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок</p>	<p>газопотребления" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №531)</p> <p>Статья 2.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003г. № 4358)</p>	
---	---	--

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Тихонов Андрей Алексеевич

главный государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)



(подпись)

Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Шолина Валентина Иосифовна – директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29», приказ №212-к от 01.09.2011г. о назначении на должность (действует на основании Устава)

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

« 25 » февраля 20 22 г.



(подпись)